

Газоопасные работы в ОЗП: правила совмещения ФНП и ПОТ

Как правильно организовать газоопасные работы в ОЗП на стыке требований Ростехнадзора и Минтруда? Разбираем пошаговый алгоритм зонирования территории, правила объединения нарядов-допусков и требования к обучению персонала, чтобы защитить предприятие от штрафов ГИТ и уголовной ответственности.

Наш подписчик обратился с вопросом о разведении границ между требованиями промышленной безопасности и охраны труда при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах.

Его обращение, пришедшее на нашу электронную почту, подняло действительно актуальную проблему, и мы решили разобраться в этом вопросе и афишировали ответ, чтобы помочь не только автору обращения, но и всем, кто столкнулся с подобной ситуацией.

Вопрос

Как совместить газоопасные работы на ОПО и работы в ОЗП с точки зрения регулирования? На данный момент пользуемся ФНП на всей территории предприятия, без учёта требования правил работы в ОЗП. Опасаюсь, что при расследовании несчастного случая на участке, который будет не в границах ОПО, с нас будут спрашивать в соответствии с правилами по охране труда.

Ответ

Ваши опасения полностью оправданы: применение только Федеральных норм и правил (далее – ФНП) в области промбезопасности за пределами ОПО незаконно, а при расследовании несчастного случая Роструд и прокуратура будут квалифицировать действия должностных лиц строго по Правилам по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда [№ 902н](#) (далее – ПОТ в ОЗП).

Более того, даже внутри ОПО суды и ГИТ часто требуют выполнения ПОТ в ОЗП,

если нормы Минтруда жёстче или дополняют правила Ростехнадзора. Чтобы защитить предприятие и руководство от уголовной (ст. 143 УК РФ) и административной ответственности, вам необходимо выстроить сквозную систему регулирования.

Как провести зонирование?

Разделите территорию и объекты предприятия на зоны, где действуют [ФНП № 528](#) (*объект автора вопроса попадает именно под эти Правила*) и где действуют ПОТ в ОЗП, например, приказом о разграничении зон действия правил безопасности.

В границах ОПО действуют исключительно нормы промышленной безопасности (например, ёмкость, технологический колодец, силос), в данном случае ФНП № 528.

Вне границ ОПО на нерегистрируемых объектах (например, бытовая канализация, склады общего назначения) действуют исключительно нормы охраны труда, в данном случае ПОТ в ОЗП.

Поскольку вы руководствуетесь только ФНП и на, и вне ОПО, то инспекция при проверке или расследовании НС выявит нарушения требований охраны труда в зонах проведения работ вне ОПО, поскольку там не соблюдается ряд требований ПОТ в ОЗП:

Требование ПОТ в ОЗП	Есть ли это требование в ФНП?	Что нужно сделать?
Утверждённый Перечень объектов ОЗП	Нет, в ФНП только перечень газоопасных работ	Провести проверку и выявить все ёмкости/колодцы и т.п. Утвердить ЛНА «Перечень ОЗП».
Оценка профрисков для ОЗП	Оцениваются только риски ОПО	Оформить карты оценки профрисков именно по фактору замкнутого пространства (гипоксия, зажатие).
Обучение на 1, 2, 3 группы ОЗП	Нет, в ФНП только проверка знаний по промбезопасности	Обучить руководителей (3 гр.), наблюдающих (2 гр.) и исполнителей (1-2 гр.) в УЦ с выдачей удостоверений по ОЗП.
Роль Наблюдающего	Обязанности наблюдающего описаны поверхностно	Закрепить ЛНА, что наблюдающий находится у люка, контролирует связь и имеет средства спасения.
На некоторых объектах не менее 3 человек в бригаде	Не менее 2 человек в бригаде	Установить ЛНА минимальное количество членов бригады, исходя из максимальных требований
Установлены жёсткие требования к воздуху рабочей зоны	Жёсткие требования отсутствуют	Установить ЛНА нормы, исходя из максимальных требований

Как совместить наряды-допуски?

Вы можете не плодить десятки бланков, а использовать легитимную процедуру объединения, разрешённую Минтрудом.

Если работа ведётся в ОЗП вне ОПО, оформляйте наряд-допуск по форме, утверждённой ФНП в ОЗП.

Если ГОР ведётся в ОЗП внутри ОПО, то п. 53 ПОТ в ОЗП прямо разрешает оформлять один совмещённый наряд-допуск. За основу берётся бланк наряда-допуска на газоопасные работы по ФНП Ростехнадзора, но в него обязательно вносятся дополнительные блоки из правил ОЗП, именно:

- сведения о назначении Наблюдающего (не путать с дублёром по ФНП — у наблюдающего в ОЗП более жёсткие функции, он не имеет права отвлекаться или спускаться внутрь);
- раздел по проверке и контролю блокировок (электрических, механических, глушения трубопроводов);
- план эвакуации и спасения (с перечислением спасательной экипировки: триподы, лебёдки, страховочные привязи).